

Krempna, 26.09.2024 r.

UG.271.20.2024

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO UG.271.20.2024**

Pytanie: Proszę o informacje dot. specyfikacji lamp oraz udostępnienie map które widnieją jako załącznik w zaproszeniu do złożenia oferty, a nie ma ich na stronie przy zapytaniu.

Pytanie: Prosimy o informacje czy zadanie obejmuje obsługę geodezyjną inwestycji a jeśli tak, to po czyjej jest stronie; Wykonawcy czy Zamawiającego?

Pytanie: Czy Zamawiający posiada mapy z naniesionymi punktami gdzie mają być zamontowane przedmiotowe lampy? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.


Pytanie: W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji technicznej przedmiotowych lamp solarnych tj. wymagań Zamawiającego odnośnie słupów, fundamentów, opraw oświetleniowych, modułów fotowoltaicznych, akumulatorów itd.

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów lamp solarnych oraz planowanych lokalizacji lamp.

Odpowiedź:

1. Lokalizację map załącza się do ogłoszonego zapytania.
2. Zadanie nie obejmuje obsługi geodezyjnej inwestycji.
3. Minimalne parametry techniczne:

napięcie zasilania	12 volt
pobór mocy	10 watt
wysokość masztu	4,6 m
kontroler ładowania	PWM z funkcją ściemniania
moc paneli pv	95 Watt
trwałość diod	80.000 h
moc akumulatorów	60 Ah
klasa odporności	I
stopień ochrony	IP 65
odporność na uderzenia mechaniczne	IK10
wysokość zawieszenia oprawy	3,5 m
źródła światła	Led 5 watt 140 lm/wat
strumień świetlny źródeł	1400 lm
temperatura barwowa	6300 K
temperatura pracy	-30°C - +40°C
rodzaj słupa	stalowy (ocynk lub RAL)
fundament	prefabrykowany

WÓJT GMINY

Katarzyna Maciejczyk